TEST DATA
試験結果

ライムストーン（モカクリーム）

■ 1.吸水防止試験

モカクリームは石灰岩の中でも特に吸水性の高い石種です。PWOコート(OXC-341) は他社製品と比較して高い吸水防止効果をモカクリームに付与することが示されました。



■ 2.吸い上げ防止試験

PWOコートを塗布したモカクリームは30日経過後も裏面からのアルカリ液の吸い上げが観察されませんでした。



■ 3.コートの浸透性試験

PWOコートを塗布することにより、モカクリーム表面から内部にかけてコート剤の浸透層が確認されました。このコート剤の浸透層が表面からの汚れや裏面からの吸水を強く抑制します。

mm

	試験品目	浸透遮断層の厚み
①	無塗布	0
②	OXC-341	3〜5
③	他社品10S	0
④	他社品FS	0

当カタログの記載内容は、性能向上・仕様変更のため断り無く変更することがあります。